

# ВНИМАНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!



**Перед настройкой и запуском ПЛК просим внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией.**

В июне 2022 года компания OWEN провела обновление аппаратно-программной части контроллеров ПЛК200-01/02/03/04-CS. Обновленные контроллеры поставляются со встроенной системой исполнения CODESYS V3.5 **SP17** Patch 3.

Загрузка проектов, созданных в более ранних версиях среды CODESYS V3.5, в обновленные контроллеры возможна только после адаптации проектов к новой версии.

Понижение версии прошивки ПЛК200-01/02/03/04-CS с системой исполнения CODESYS V3.5 **SP17** Patch 3 до более ранних версий **невозможно**.

---

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь  
в службу технической поддержки компании OWEN:  
Тел. 8-800-775-63-83  
E-mail: [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru)



[youtube.com/owentube](https://youtube.com/owentube)

## Алгоритм адаптации проекта для версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3

- 1** Установите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Ссылка на загрузку доступна на странице сайта [owen.ru/cds3](http://owen.ru/cds3)



- 2** Загрузите пакет-таргет-файлов OWEN версии 3.5.17.31 (см. ссылку в пункте 1, вкладка Сервисное ПО)



- 3** Запустите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 и установите пакет таргет-файлов (Инструменты – CODESYS Installer – Install File).

- 4** Откройте проект, созданный в ранее используемой вами версии CODESYS, в версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Если вы переносите проект с одного компьютера на другой – то предварительно сохраните его в используемой ранее версии CODESYS в виде архива проекта (Файл – Архив проекта – Сохранить архив).

- 5** Обновите таргет-файл в проекте (Вид – Устройства – нажмите правой кнопкой мыши на узел Device – команда Обновить устройство – выберите таргет-файл версии 3.5.17.31 и нажмите кнопку Обновить устройство).

- 6** Обновите версию компилятора (Вид – POU – Установки проекта – Опции компиляции – выберите версию компилятора 3.5.17.30 – нажмите кнопку Ok).

- 7** Обновите версию профиля визуализации (Вид – POU – Установки проекта – Профиль визуализации выберите версию компилятора 4.1.1.0 – нажмите кнопку Ok).

- 8** Если вы использовали в проекте библиотеку StrpSysExec – то обновите ее в менеджере библиотек до версии 3.5.17.31 (нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку – Свойства – Конкретная версия – 3.5.17.31). Библиотека автоматически устанавливается вместе с пакетом таргет-файлов.

- 9** Если вы использовали в проекте перечисления из библиотек Watchdog, OwenWatchdog и/или OwenStorage, то обратите внимание, что теперь все они перенесены в библиотеку OwenTypes. Библиотека автоматически устанавливается вместе с пакетом таргет-файлов.